



床面積 313.55m² (94.85坪)

オーバースライダー
W 4.000
H 4.000

底
L=4.000

WC
5.40m²

20.440

平面図 S 1:100

消防法築窓際の検討

必要開口面積: $(20.440 \times 15.340 + 3.000 \times 1.800) \div 30 = 10.63\text{m}^2$

計画開口面積: $4.000 \times 4.000 + 0.800 \times 2.000 = 17.60\text{m}^2$ $10.63\text{m}^2 < 17.60\text{m}^2$ O.K.

● 消火器 (ABC粉末) を示す

▽ 洗滌機

法定面積

建築面積: $(20.440 + 3.000) \times 15.340 = 359.5696\text{m}^2 \rightarrow 359.57\text{m}^2$

延床面積: $(20.440 + 3.000) \times 15.340 = 359.5696\text{m}^2 \rightarrow 359.57\text{m}^2$